



EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN




Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) **NO SON RECOMENDABLES** porque, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, pueden ser una fuente de dispersión de gotículas.


Si por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre personas, y se utilizará en la menor velocidad posible para generar menos turbulencias.



Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo split, debido a las condiciones de temperatura:



Habrà que **EVITAR** que se produzcan **CORRIENTES DE AIRE**.



Dichos equipos se **LIMPIARÁN Y DESINFECTARÁN** periódicamente.